

# Heizung, Sanitär und MEHR!!!

Ingo Zittlau, Nudower Dorfstraße 36, 14558 Nuthetal

Firma  
3B TEC GmbH  
Gottlieb-Daimler-Straße 17  
17974 Ludwigfelde

Datum: 30.09.2010

## Prüfprotokoll

### Prüfgegenstand

Viessmann Paromat Triplex  
Herstell Nr.: 730948603518  
Typ: RN 025  
Baujahr: 1993  
Leistung: 250-285 kW

### Prüfzeit

120 min

### Prüfdruck

6,0 bar

Der Prüfdruck ist in der Prüfzeit nicht gefallen.  
Die Druckprüfung fand am 30.09.2010 auf dem Gelände der 3B TEC GmbH statt.  
Die Prüfung bezog sich auf den Heizkessel, nicht auf die Rohrleitungen.

Mit freundlichen Grüßen  
Ingo Zittlau