

Heizung, Sanitär und MEHR!!!

Ingo Zittlau, Nudower Dorfstraße 36, 14558 Nuthetal

Firma
3B TEC GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 17
17974 Ludwigfelde

Datum: 30.09.2010

Prüfprotokoll

Prüfgegenstand

Viessmann Paromat Simplex
Herstell Nr.: 7516774600019100
Typ: PS 046
Baujahr: 1996
Leistung: 460 kW

Prüfzeit

80 min

Prüfdruck

6,0 bar

Der Prüfdruck ist in der Prüfzeit nicht gefallen.
Die Druckprüfung fand am 30.09.2010 auf dem Gelände der 3B TEC GmbH statt.
Die Prüfung bezog sich auf den Heizkessel, nicht auf die Rohrleitungen.

Mit freundlichen Grüßen
Ingo Zittlau